

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0974/94

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## RR Brunnslås


- Innehavare** Kombi Ringen AB, Box 58, 341 21 Ljungby, tel: 0372-805 01, fax: 0372-848 16, e-post: info@kombiringen.se, hemsida: www.kombiringen.se, organisationsnr: 556151-6021.
- Produkt** RR Brunnslås är en komplett låsanordning bestående av ett Ø 16 mm rör som i sin övre ände är försedd med en platta för att förhindra låsanordningen att falla ner i brunnen. På rörets nedre ände är själva låset monterat. Detta består av en fixtur där två ledade skänklar av plattstål 8 x 20 mm är monterade. Skänklarnas längd är beroende av brunnsdiametern. Alla delar i låsanordningen är tillverkade av syrafast stål enligt SS 2343.  
Låset används för betongbrunnar med Ø 150 – 600 mm, samt PVC-brunnar med Ø 150 – 400 mm.
- Avsedd användning** Låsning av lock eller galler på markförlagda dag-och spillvattenbrunnar av betong eller PVC, för att begränsa risken för barnolycksfall och personskador.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 och 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- |   |                        |
|---|------------------------|
| BBR   |                        |
| Vatten och avlopp, Utformning                   | 6:644, första meningen |
| Säkerhet vid användning, Allmänt                | 8:1                    |
| Skydd mot fall, skydd vid öppningar i byggnader | 8:233                  |
| Skydd av öppningar i marken på tomter           | 8:92                   |
| Dammar, fasta brunnar och fasta behållare       | 8:952                  |
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning, daterad 1996-11-21.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1996-11-11 med diarienummer 100-94-0969 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

**Kontroll  
fortsättning** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

**Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
LÅ Plåt & Bygg, Lekeryd.

**Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Egenskaper

**Kombi Ringen AB, Ljungby**  
  
**SP SITAC 1002**  
**RR Brunnsås**  
**0974/94**  
**avsedd för betongbrunn Ø xxx**  
**alt. avsedd för PVC-brunn Ø xxx**  
**nr/vecka**  
**SP**

Löpande tillverkningsnummer eller vecka  
Kontrollorgan


**Bedömnings-  
underlag** Rapport nr 96B1 0217 rev, 96B1 0332 rev, 96B1 0332A, P900590 samt P900590A från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Ritning daterad 2011-11-28 av SP.

**Kommentarer** Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-12-18 och projektnummer T100402-01.

**Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2016-12-15.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

  
Ingvar Pettersson

  
Linda Ring Thorén